



РЕГІСТР СЕРТАТОМ

Орган з оцінки відповідності «СЕРТАТОМ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі СЕРТАТОМ за № СА.S.30.03745-20

Термін дії з 05.11.2020 р. до 04.11.2023 р.



Продукція

Кабелі не розповсюджуючі горіння марок NYM, ВВГ, ВВГ-П, ВВГз, ВВГ5, ВБбШв, АВВГ, АВВГз, АВБбШв, ВВГ5, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГзнг, ВБбШвнг, АВВГнг, АВВГзнг, АВБбШвнг, ВВГ5нг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, АВВГзнг-LS, ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS, ВВГнгд, ВВГнгд-П, ВВГзнгд, ВБбШнгд, АВВГнгд, АВВГзнгд, АВБбШнгд, ВВГ5нгд, ПвВГ, АпВВГ, ПвБбШв, АпвБбШв, ПвВГнг, ПвБбШвнг, АпвВГнг, АпвБбШвнг, ПвВГ5нг, КВВГ, КВВГз, КВБбШв, АКВВГ, АКВВГз, АКВБбШв, КВВГнг, КВВГзнг, КВБбШвнг, АКВВГнг, АКВВГзнг, АКВБбШвнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГзнг-LS, АКВВГзнг-LS, КВВГнгд, КВВГзнгд, КВБбШнгд, АКВВГнгд, КВВГзнгд, АКВВГзнгд, АКВБбШнгд, з номінальним перерізом жил від 1,0 мм² до 800,0 мм² - для силових кабелів та від 1,0 мм² до 10,0 мм² - для контрольних кабелів

27.32.13-80.00
код ДКПП

Відповідає вимогам згідно додатка до сертифіката

Виробник продукції

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів»,
код ЄДРПОУ 36911851
69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 9

Сертифікат видано

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів»,
код ЄДРПОУ 36911851
69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 9

На підставі

протоколів випробувань:

№ 91с/20 від 15.10.2020 р. ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (атестат акредитації №20007 від 17.07.2019 р.);
№ УПС 14/377-8-20 від 21.08.2020 р., № УПС 15/377-8-20 від 21.08.2020 р.
ВЛ ПП «Укрпромсерт» (атестат акредитації №20831 від 26.05.2020 р.);
звіту за результатами оцінки системи управління якістю № ЗВ-357/20 від 09.09.2020 р.

Додаткова інформація

Кабелі не розповсюджуючі горіння, що виготовляються серійно з 05.11.2020р. по 04.11.2023р. Технічний нагляд – один раз на рік.

Керівник органу
з оцінки відповідності


В.В. Кравцов
підпис



Печатка

☎ 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18 ☎ +380 44 284-04-81 office@certatom.kiev.ua
Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі СЕРТАТОМ, що розміщений на сайті www.certatom.kiev.ua



РЕГІСТР СЕРТАТОМ

Орган з оцінки відповідності «СЕРТАТОМ»

ДОДАТОК до сертифіката відповідності

Зареєстровано в Реєстрі СЕРТАТОМ за № CA.S.30.03745-20

Термін дії з 05.11.2020 р. до 04.11.2023 р.

Перелік вимог до продукції:

- 1) ТУ У 31.3-31549003-007:2006 «Кабелі не розповсюджуючі горіння. Технічні умови» зі зміною №8;
- 2) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» щодо стійкості до поширювання полум'я поодинокі прокладеного кабелю (клас - стійкий);
- 3) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007 щодо стійкості до поширювання полум'я кабелем, що прокладений у пучках (клас - стійкий, категорія А);
- 4) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 щодо токсичності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю з індексами -нг-LS (клас - Тк2) та -нгд (клас - Тк3);
- 5) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час тління його неметалевих елементів (клас - ДТк1);
- 6) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час його полуменевого горіння (клас - ДПк1);
- 7) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007 щодо корозійної активності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю (клас - Кк2)

Керівник органу
з оцінки відповідності

Печатка





В.В. Кравцов

підпис